



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

**Предписание № 93/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средняя
общеобразовательная школа № 28**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты и (или) территории (земельного участка))

Во исполнение распоряжения

ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС
России по Калининградской области от 02.10.2017 года № 93

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 09 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года Кононовым Артуром Алексеевичем
старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского
района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области
проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы расположенного по
адресу: г. Калининград, ул. А. Суворова, 139.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с:

Ерохиным Александром Валерьевичем – директором МАОУ СОШ № 28; Вислобок Олесей
Николаевной - заместителем директора МАОУ СОШ № 28

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Не представлены документы подтверждающие предел огнестойкости	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о	01.10.2018	

	междуэтажных перекрытий здания школы;	требованиях пожарной безопасности» п.6.7.15. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». - Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности и наибольшую высоту зданий школ (общеобразовательных и дополнительного образования детей), учебных корпусов школ-интернатов, учреждений начального образования (Ф4.1), а также спальных корпусов школ-интернатов и интернатов при школах (Ф1.1) следует принимать в зависимости от числа учащихся или мест в здании по <u>таблице 6.13</u> . Максимальная площадь этажа здания определяется по <u>таблице 6.9</u> .		
2.	Из помещения столовой отсутствует второй эвакуационный выход;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямок, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.	01.10.2018	
3.	Ширина эвакуационного выхода из помещения спортзала составляет менее 1,2м;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8.1.12. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.	01.10.2018	
4.	Помещения библиотеки выделены противопожарными перегородками ниже 1-го типа;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблоки	01.10.2018	

		выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.		
5.	На первом этаже здания школы коридор длиной более 60 м не разделён противопожарными перегородками 2-го типа;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.3. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.	01.10.2018	
6.	Кабели и провода систем противопожарной защиты (АУПС и СОУЭ) выполнены горючим кабелем;	п.3 Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315 п.4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	01.10.2018	
7.	Выход с лестничного марша в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении;	п.3 Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.7. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам.	01.10.2018	

8.	Не произведена в чердачном помещении огнезащитная обработка деревянной несущей конструкции кровли;	п.21. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») - Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.10.2018	
9.	В общих коридорах здания школы отделка пола выполнена с неопределёнными показателями класса пожарной опасности.	п. 6 Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.10.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Кононов Артур Алексеевич, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)

«03» 11 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

Вислобок Олеся Николаевна – заместитель директора
МАОУ СОШ № 28

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

[Signature]

(подпись)

«03» 11 2017 г.