



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-92-01, E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Московского района городского округа «Город Калининград»

236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 39, телефон: 52-94-95, E-Mail: mond39@mail.ru

Предписание № 2/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средн
общеобразовательная школа № 28, ИНН 3908014437

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя объекта защиты)

во исполнение распоряжения ОНД и ПР Московского района городского округа «Город Калининград»
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области от 10.01.2019 года № 2
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 14 января 2019 года по 31 января 2019 года Зуевой Юлией Витальевной - старшим инспектор
отдела надзорной деятельности Московского района городского округа «Город Калининград» управлен
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
Калининградской области проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания школы.
адресу: г. Калининград, ул. А. Суворова, 35.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с Мартемьяновым Аркадием Викторовичем - заведующим хозяйством (по доверенности)
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываться только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Общие коридоры на	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123	01 февраля	

	втором и третьем этажах здания длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа;	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3.3. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.	2020 г.	7 гипотеза широкая?
2.	Выходы с лестничных клеток 3-го этажа на кровлю здания выполнены не в противопожарном исполнении;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.7. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6 x 0,8 метра по закреплённым стальным стремянкам. п. 7.6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - Выходы с лестничных клеток на кровлю или чердак предусматриваются по лестничным маршам с площадками перед выходом через противопожарные двери 2-го типа размером не менее 0,75 x 1,5 метра.	01 февраля 2020 г	токи
3.	Помещения лифтовой шахты не отделены от помещений кухни противопожарными перегородками 1-го типа;	Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках Ф3 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется. 16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающимися дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.	01 февраля 2020 г	
4.	Ширина лестничного марша составляет менее 1,35м;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2.5. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного	01 февраля 2020 г	и

		этажа, но не менее 1,35 м. Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.		
5.	Помещения библиотеки, лабораторные комнаты для трудового обучения не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа;	п.3 Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.6.4. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" - Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф4.2, Ф4.3 пищевые выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа. Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.	01 февраля 2020 г	<i>Глеб Клиш Бунин ?</i>
6.	В коридоре на первом этаже здания ширина горизонтальных участков путей эвакуации составляет менее 1,2м;	п.3 Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8.1.13. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 50 чел.	01 февраля 2020 г	
7.	Поэтажные планы (схемы) эвакуации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009;	п.2 Приказа МЧС РФ № 140 от 16.03.2007г. «Об утверждении инструкции о порядке разработки органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введение их в действие и применения инструкции о порядке разработки органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения» - к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные: п.6.2.4 – размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов: 600х400 мм – для этажных и секционных планов эвакуации. п.6.2.7 – планы эвакуации следует выполнять на основе фотолуминесцентных материалов. п.6.2.10 – планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	01 февраля 2020 г	<i>Юсупов +сид</i>
8.	Отделка стен и покрытие пола (масляная краска) в спортивном зале выполнено не установленными показателями класса пожарной опасности;	ст.134 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону.	01 февраля 2020 г	<i>придмет</i>
9.	Кабели и провода систем противопожарной	п.4.4 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь		

	защиты (АУПС и СОУЭ) выполнены горючим кабелем;	показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315 п.4.5 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» - кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	01 февраля 2020 г <i>Нобеле</i>	
10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения спортзала составляет менее 1,2м;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.8.1.12. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.	01 февраля 2020 г <i>Евсеев</i>	
11.	Из помещения спортзала (тренажерный зал) отсутствует второй эвакуационный выход;	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2.1. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» - Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через люк должен быть оборудован лестницей в прямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;	01 февраля 2020 г <i>Н</i>	
12.	В помещении тренажерного зала отделка пола выполнена с неустовленными показателями класса пожарной опасности;	ст.134 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в <u>таблицах 28 и 29</u> приложения к настоящему Федеральному закону.	01 февраля 2020 г <i>?</i>	
13.	Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в складских помещениях (подвальный этаж) здания школы;	п.20. Правил противопожарного режима РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме») - Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01 февраля 2020 г <i>Все в соответствии</i>	
14.	В зависимости от расчёта категории по взрывопожарной и пожарной опасности складские помещения оборудовать	п.3 ст. 4 Техническое регулирование в области пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.А.10. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	01 февраля 2020 г	

автоматической установкой пожарной сигнализации или автоматической установкой пожаротушения.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 48.1 Административного регламента МЧС России исполнен государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержден приказом МЧС России от 28.06.2012 № 375 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которую была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, по вступлении в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области Зуева Юлия Витальевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)



(подпись)

«31» 01 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Мартемьянов Аркадий Викторович – заведующий хозяйством
(по доверенности)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

«31» 01 2019 г.